



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Чеченской Республики  
Прокуратура

Урус-Мартановского района  
ул. Татарская, 1, г. Урус-Мартан,  
Чеченская Республика, 366500

Заведующей МБДОУ «Детский сад  
№ 2 «Альбайт»

Тамаевой Я.А.

Чеченская Республика,  
Урус-Мартановский район,  
с. Рошни-Чу, пер. Героев ВВ 2-й, д. 6

28.05.19 № 23-18-2013

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о социальной  
защите инвалидов

Прокуратурой Урус-Мартановского района проведена проверка исполнения требований законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности МБДОУ «Детский сад № 2 «Альбайт» (далее – Детский сад «Альбайт»), в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон № 181-ФЗ) социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения.

Согласно требованиям ст. 15 Закона № 181-ФЗ организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью

АА № 000895

Токуева

28.05.19  
em 28.05.19



приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

С целью реализации указанных требований Постановлением Госстроя РФ от 16.06.2001 № 73 утверждены СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СНиП 35-01-2001), которыми предусмотрены технические требования к оборудованию входа (выхода) зданий и сооружений для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Согласно п. 5.1.2 СНиП 35-01-2001 наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.

По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. (п. 5.2.14 СНиП 35-01-2001).

Вместе с тем, проверкой установлено, что на 28.05.2019 в нарушение вышеуказанных требований закона и Требований СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» здание Учреждения, расположенное по адресу: ЧР, Урус-Мартановский район, с. Рошни-Чу, пер. Героев ВВ 2-й, д. 6, недоступно для инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных граждан, что ущемляет установленные законом социальные права инвалидов, а также граждан, нуждающихся в особой социальной поддержке со стороны государства и общества.

Так, лестница на входе в здание не оборудована поручнями по обеим сторонам на высоте не более 90 см (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261), пандус, дублирующий наружную лестницу на входе не обеспечен поручнями вдоль обеих сторон на высоте не более 70 см и 90 см., в нарушение п.п. 5.2.14 по внешним (не примыкающим к стенам) краям пандуса отсутствуют бортики, которые должны быть высотой не менее 0,05 м.

Изложенное послужило основанием для возбуждения прокуратурой района 28.05.2019 в отношении виновного должностного лица дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур), что не исключает возможности привлечения виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Несоблюдение требований названного законодательства влечет нарушение прав инвалидов на социальную защиту, необеспечение инвалидов равными с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод.

Выявленные нарушения закона стали возможными в результате недобросовестного отношения к своим функциональным обязанностям должностных лиц Учреждения, при попустительстве их руководителя.

В целях выправления сложившейся ситуации необходимо незамедлительно разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное

исполнение требований названного законодательства, а также обеспечить надлежащий контроль за работой подчиненных сотрудников, задействованных в данной сфере правоотношений.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, о чем заблаговременно известить прокурора района, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий им способствующих.

2. Реализовать комплекс мер, направленных на неукоснительное исполнение требований законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.

3. В кратчайший срок обеспечить доступность здания Учреждения для инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных граждан.

4. По установленным фактам нарушений закона провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц Детского сада «Альбайт», виновность которых будет установлена ее результатами.

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме, в течении месячного срока с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель прокурора района  
юрист 1 класса

М.М. Цамаев