

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8**  
**о назначении административного наказания**

« 01 » марта 2019г.

с.Рошни-Чу

место рассмотрения: город, село, район

Я. государственный инспектор Урус-Мартановского района по пожарному надзору

капитан внутренней службы Юсупов Магомедзмин Русланбекович

должность

в соответствии со ст.23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

рассмотрев протокол(ы)

и материалы дела в отношении

Тамасовой Яхиты Ахмадовны

(фамилия, имя, отчество)

проживающего (ую) г. Грозный, ул. Пионерская, д. №8 кв.86

указывается адрес места жительства

работающего (ую), учащегося (уюся) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад №2 «Альбайт» с.Рошни-Чу

наименование организации

в качестве Заведующей

занимаемая должность

привлекается (лась) к административной ответственности нет «     »     20 г.

(да, нет)

(указать дату)

номер пункта, статьи, законодательный акт и нормативные документы требования, которых были нарушены

Установил, что гражданин (ка) Тамасова Яхита Ахмадовна

фамилия, имя, отчество

« 01 » марта 2019г. в « 10 » час « 00 » мин МБДОУ Детский сад №2 «Альбайт»

по адресу: с.Рошни-Чу, ул. В.В. Героев, пер.-2 д. №6 нарушила требования пожарной

место совершения административного правонарушения, наименование организации, ее юридический адрес

безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации

в случае возникновения пожара - краткая характеристика объекта назначения этажность, тепло, вода и электроснабжение и т.д., иные данные относящиеся к делу.

(ППР РФ), утверждены, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г.

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены

№390.

**а именно:** - К работе допускаются лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (п.3 ППР в РФ); - Пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6. (п.482 ППР в РФ); - Отсутствует паспорт огнетушителя, на корпус огнетушителя белой краской не нанесен порядковый номер ППР РФ п.475 - Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте (ППР РФ п.2); - В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны (п.6 ППР в РФ); - Нет пожарного водоема Ф3-123 ст.62 ч.1.

За что предусмотрена административная ответственность по **части 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Гр. Тамасова Яхита Ахмадовна на рассмотрение дела об административном

(ф.и.о. лица, в отношении которого ведется производство по делу)

правонарушении являлась

(указать видела, не видела)

(в случае нежелания указать, известен ли в установленном порядке)

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.7; 29.10; п.1. ч.1. ст.29.9; Кодекса РФ об административных правонарушениях и принимая во внимание обстоятельства смягчающие административную ответственность предусмотренные ч.1 и 2 ст. 4.2 КоАП РФ, а именно раскаяние Тамасовой Яхиты Ахмадовны а в совершении административного правонарушения учитывая характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного,